

"УТВЕРЖДАЮ"
 Первый заместитель Генерального директора
 главный инженер
 филиала ПАО "Камчатскэнерго"
 В. В. Квортцов
 2022 г.



Мероприятия по обеспечению микробиологической безопасности систем горячего водоснабжения от теплонсточников филиала ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика ПКГО на 2022 год

№ пп	Наименование теплоэнергетического объекта (котельная, ЦТП)	Дата начала проведения мероприятий	Продолжительность проведения мероприятий, час	Температура воды, °С	Место отбора проб			Точка отбора пробы	Дата отбора проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии КК", договор № 274/17 от 17.07.2017	
					№ пп	Адрес				Наименование абонента
						улица	№ дома			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	№ 40 "КМП"	01.11.2022	48	70	1	Тушканова	11а	Котельная № 40 "КМП" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					2	Тушканова	15	Мкд (ООО УЖКХ)	в разводящей сети	
					3	Тушканова	17	Мкд (ООО УЖКХ)	в разводящей сети	
2	№2 "КГТУ"	01.11.2022	48	70	4	Победы	79а	Котельная № 2 "КГТУ" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					5	Приморская	94	ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская поликлиническая больница"	в разводящей сети	
3	№5 "Школа №37"	01.11.2022	48	70	6	Светлая	1	Котельная № 5 "Школа 37" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
4	№ 43 "Чубарова"	01.11.2022	48	70	7	Победы	8 а	Котельная № 43 "Чубарова" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					8	Победы	12	ПАО "Ростелеком (гараж, АТС)	в разводящей сети	
					9	Кавказская	36	МАДОУ Детсад № 28	в разводящей сети	
5	№ 37 "Психдиспансер"	01.11.2022	48	70	10	Карагинская	22 а	Котельная № 37 "Психдиспансер" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					11	Карагинская	22	ГБУЗ ККПНД психотерапевтический центр	в разводящей сети	
6	№ 45 "Владивостокская"	01.11.2022	48	70	12	Владивостокская	43/1	Котельная № 45 "Владивостокская" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					13	Владивостокская	45/1	МБДОУ Детский сад № 53 общеразвивающего вида	в разводящей сети	
					14	Владивостокская	41/4	ООО КУК	в разводящей сети	
7	№ 16 "Долиновка"	01.11.2022	48	70	15	Ракетная	11	Котельная № 16 "Долиновка" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					16	Спортивная	6	ООО "УК "МИР"	в разводящей сети	
					17	Спортивная	10	ООО "УК "МИР"	в разводящей сети	
8	№ 25 "Нагорный"	01.11.2022	48	70	18	п. Нагорный		Котельная № 25 "Нагорный" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					19	Шевченко	7	Мкд (ООО УЖКХ)	в разводящей сети	
9	№ 56 "с/х Петропавловский"	01.11.2022	48	70	20	Первомайская	1	№ 56 "с/х Петропавловский" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					21	Первомайская	6	МБДОУ "Детский сад № 18 общеразвивающего вида"	в разводящей сети	
					22	Первомайская	15	МБОУ Школа № 41 (школа)	в разводящей сети	
10	№ 14 "Халактырка"	01.11.2022	48	70	23	Невского	1а	Котельная № 14 "Халактырка" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплонсточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					24	Полевая	29	ГП воздушного транспорта Авиапредприятие "Халактырка"	в разводящей сети	

№ пп	Наименование теплоэнергетического объекта (котельная, ЦТП)	Дата начала проведения мероприятий	Продолжительность проведения мероприятий, час	Температура воды, t°С	Место отбора проб			Точка отбора пробы	Дата отбора проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии КК", договор № 274/17 от 17.07.2017	
					№ пп	Адрес				Наименование абонента
						улица	№ дома			
11	№ 62 "103 квартал"	07.11.2022	48	70	25	Бохняка	10а	Котельная № 62 "103 квартал" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	09.11.2022
					26	Бохняка	10	ТСЖ "Маяк"	в разводящей сети	
					27	Давыдова	15	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа	в разводящей сети	
12	№ 52 "108 квартал"	07.11.2022	48	70	28	ул. Молчанова	14/1	Котельная № 52 "108 квартал" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	09.11.2022
					29	Молчанова	1/1	МБДОУ "Детсад №31"	в разводящей сети	
					30	Пийпа	7	МАДОУ "Детский сад № 17 общеразвивающего вида"	в разводящей сети	
13	№ 4 "Топоркова"	07.11.2022	48	70	31	Топоркова		Котельная № 4 "Топоркова" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	09.11.2022
					32	Топоркова	8/1	Товарищество собственников жилья	в разводящей сети	
14	№ 1 "11 км"	07.11.2022	48	70	33	Абеля	8/2	ЦТП "109 квартал" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	09.11.2022
					34	Карбышева	2/1	МАДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида"	в разводящей сети	
					35	Победы	39а	ЦТП "108 квартал" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в разводящей сети	
					36	Победы	81 а	ЦТП "11 квартал" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в разводящей сети	
					37	Победы	47	ПАО "Ростелеком" административное, техническое	в разводящей сети	
					38	Победы	105	МУП "УМГТ"	в разводящей сети	
15	№ 50 "101 квартал"	07.11.2022	48	70	39	Давыдова	1	Котельная № 50 "101 квартал" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	09.11.2022
					40	Автомобилистов	9	МАДОУ Детсад № 42	в разводящей сети	
					41	50 лет Октября	17/3	Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю	в разводящей сети	
16	№ 6 "Авача"	07.11.2022	48	70	42	п. Авача	78а	котельная № 6 "Авача" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	03.11.2022
					43	Попова	37	МБДОУ Детский сад № 36 общеразвивающего вида	в разводящей сети	
					44	Попова	31 б	ООО УК "Авача Дом"	в разводящей сети	
17	№ 26 "Тундровый"	09.11.2022	48	70	45	п. Тундровый		Котельная № 26 "Тундровый" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	11.11.2022
					46	Щорса	25а	ООО "Комфортный дом"	в разводящей сети	
18	№ 42 "Заозерная"	09.11.2022	48	70	47	Новая	2/1	Котельная № 42 "Заозерная" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	11.11.2022
					48	Новая	1	ООО УК "Уютный дом"	в разводящей сети	
					49	Новая	2	ООО УК "Уютный дом"	в разводящей сети	
19	№ 3 "Моховая"	09.11.2022	48	70	50	Крылова	5	ЦТП-14 филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	11.11.2022
					51	Якорная	11	МАОУ СОШ Школа №45"	в разводящей сети	
					52	Маршала Блюхера	37/1	МАДОУ" Детский сад № 3"	в разводящей сети	
20	№ 46 "Школа №18"	09.11.2022	48	70	53	Дзержинского	18а	Котельная № 46 "Школа-18" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	11.11.2022
					54	Дзержинского	24	МБОУ "Лицей №21"	в разводящей сети	
					55	Автомобилистов	20	Мкд (ООО УЖКХ)	в разводящей сети	

№ пп	Наименование теплоэнергетического объекта (котельная, ЦТП)	Дата начала проведения мероприятий	Продолжительность проведения мероприятий, час	Температура воды, t°С	Место отбора проб			Точка отбора пробы	Дата отбора проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии КК", договор № 274/17 от 17.07.2017	
					№ пп	Адрес				Наименование абонента
						улица	№ дома			
21	№ 44 "Ватутина"	15.11.2022	48	70	56	Автомобилистов	4	филиал филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	17.11.2022
					57	50 лет Октября	13/1	МАДОУ "Детсад № 58	в разводящей сети	
					58	Горького	13 а	МБДОУ Детсад № 48	в разводящей сети	
22	№ 17 "Чаплевка"	15.11.2022	48	70	59	Фурианова	7 а	Котельная № 17 "Чаплевка" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	17.11.2022
					60	Фурианова	7/1	ООО УК "Уютный дом"	в разводящей сети	
					61	Фурианова	7	ООО УК "Уютный дом"	в разводящей сети	
23	№ 18 "Завойко" (ЦТП-3)	15.11.2022	48	70	62	Петра Ильичёва	78а	ЦТП-3 филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	17.11.2022
					63	Петра Ильичева	59	МБДОУ Детский сад № 9 общеразвивающего вида	в разводящей сети	
					64	Петра Ильичева	58/1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2"	в разводящей сети	
24	№ 13 "Электрокотельная"	15.11.2022	48	70	65	Октябрьская	5а	Мкд (ООО УЖКХ)	в разводящей сети	17.11.2022
25	№ 34 "Электрокотельная"	15.11.2022	48	70	66	Беринга	6	Котельная № 34 "Электрокотельная" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	17.11.2022
					67	Беринга	6	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕРЕСК"	в разводящей сети	
26	№ 12 "Сероглазка"	15.11.2022	48	70	68	Беринга	106а	ЦТП-21 "Геологи" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	17.11.2022
					69	Беринга	108	Камчатский филиал ФГУ "ТТИ по Дальневосточному ФО"	в разводящей сети	
					70	Дружбы	20	Котельная № 12 "Сероглазка" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	
					71	Дружбы	3	МБОУ СОШ № 35	в разводящей сети	
					72	Мишенная	114	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой центр медицинской профилактики"	в разводящей сети	
					73	Космонавтов		ЦТП-17 "К-3 им. Ленина" филиал ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика	в здании теплоисточника из подающего трубопровода на выходе в разводящую сеть.	
					74	Космонавтов	40	Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, управление	в разводящей сети	

Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика

 В.А. Торчаенко

Согласовано:

Начальник ТИ филиала ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика

 Д.П. Павленко

Начальник ПТС филиала ПАО "Камчатскэнерго" Коммунальная энергетика

 Н.Н. Машченко

Начальник службы эколого-технологического мониторинга и аудита ПАО "Камчатскэнерго"

 Л.А. Мережко

Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО "Камчатскэнерго"

 Д.В. Леонтьев